

## ATTESTATION DE CONFORMITE SANITAIRE

Conformément à l'arrêté du 29 mai 1997 modifié et aux circulaires du Ministère de la santé  
DGS/VS4 n° 99/217 du 12 avril 1999 et DGS/VS4 n° 2000/232 du 27 avril 2000

<b>Coordonnées du demandeur :</b>  <p style="text-align: center;"><b>HYDROGOMMA Spa</b> Via delle industrie 2/4 20884 SULBIATE (MB) Italie</p>	<b>Nom(s) commercial(aux) du produit fini :</b>  <p style="text-align: center;">E107</p>
--	--

<b>Type de produit fini :</b>		
<input type="checkbox"/> tube	<input type="checkbox"/> raccord et manchon	<input type="checkbox"/> revêtement
<input type="checkbox"/> produit de jointoyage	<input checked="" type="checkbox"/> joint	<input checked="" type="checkbox"/> composant d'accessoires
<input type="checkbox"/> autre :		
<b>Nature du matériau :</b>		
<input type="checkbox"/> polychlorure de vinyl PVC	<input type="checkbox"/> polybutylène PB	<input checked="" type="checkbox"/> ethylene-propylène EPDM
<input type="checkbox"/> PVC surchloré PVC-C	<input type="checkbox"/> polyamide PA	<input type="checkbox"/> butadiène-acrylonitrile NBR
<input type="checkbox"/> polyéthylène PE	<input type="checkbox"/> polytétrafluoroéthylène PTFE	<input type="checkbox"/> autre
<input type="checkbox"/> polyéthylène réticulé PER	<input type="checkbox"/> acrylonitrile-butadiène-styrène ABS	
<input type="checkbox"/> polypropylène PP	<input type="checkbox"/> à base de résine époxydique	
<b>Commentaires : /</b>		
<b>N° de dossier attribué par le laboratoire habilité : 13 MAT NY 040</b>		

<b>Formulation chimique :</b>
Vérifiée par le laboratoire et conforme aux listes positives

<b>Essais d'inertie réalisés selon la norme XP P 41-250 :</b>
Rapport S/V testé : 3 cm <sup>2</sup> /L
Date des essais : du 25 mars au 26 juin 2013
Commentaires : Les essais d'inertie réalisés selon les normes AFNOR XP P 41-250-1/2/3 et NFP 41-290 n'ont fait apparaître aucune anomalie. Les résultats sont conformes aux exigences de la circulaire DGS/VS4 n° 99-217 du 12 Avril 1999.

<b>Attestation délivrée par :</b> Maud Lançon Responsable Alimentarité des Matériaux  A la date du : 28 juin 2013  Date d'expiration de l'ACS : 28 juin 2018 Commentaires : /	<b>Signature :</b>  
--	---